



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0100/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Rury do zaopatrzenia w wodę PE100: GEROthern®, GEROthern® COEX, RCprotect®, GEROfit® R, GEROfit® REX, GEROfit® NEXUS


Zawierający / containing: polietylen Bor Safe HE 3490-LS-H; Vestolen A6060R; Vestolen A RELY 5922R; Hostalen CRP 100 RESIST CR; Eltex TUB 121N9000; Hostalen CRP 100, HDPE XR20B

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Andreas- Schubert Strasse 6
01844 Neustadt in Sachsen, Niemcy



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GERODUR MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
01-844 Neustadt in Sachsen
Andreas- Schubert Strasse 6, Niemcy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.03.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.03.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 marca 2020

The date of issue of the certificate: 9th March 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z y. Małgorzata Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349